

暖通			
电气			
给排水			
结构			
建筑			
专业	实名	签名	日期
会签表			

泵站主要设备材料表

编号	名 称	规格 型号	单位	数 量	材 料	备 注	编号	名 称	规格 型号	单 位	数量	材 料	备 注
1	潜水轴流泵	502QB-70	台	3+1		Q=2500T/h, H= 3.9 米, 钢制井桶式 (叶片安装角 0°)	30						
2	电动机	N 轴=55Kw	台	3+1		随泵自带, 成套设备外购	31						
3	超声波液位控制器	Flowline-L1113	套	3		厂家提供	32						
4	镶铜铸铁圆闸门	MXYN1600	台	4		明杆上启式	33						
5	镶铜铸铁圆闸门	MXYN1200	台	1		明杆上启式	34						
6	手电两用启闭机	QS-P5.0	台	5		T=5.0t, 采用防爆防水电机	35						
7	刚性防水套管	D1600	个	8	Q235	02S404 页 15-17	36						
8	刚性防水套管	D1500	个	1	Q235	02S404 页 15-17	37						
9	刚性防水套管	D1200	个	1	Q235	02S404 页 15-17	38						
10	刚性防水套管	D700	个	3	Q235	02S404 页 15-17	39						
11	移动式潜水泵	QY-7	台	1		Q=50t/h H=7m N=2.2kw	40						
12	粉碎格栅机	YFC1-2400-DN1000	台	2		以上:为不锈钢格栅-成套购置	41						
13	钢制法兰盘	DN1600	个	44	Q235	GB4216.3-84Pn10	42						
14	钢制法兰盘	DN1500	个	4	Q235	GB4216.3-84Pn10	43						
15	钢制法兰盘	DN1200	个	4	Q235	GB4216.3-84Pn10	44						
16	钢制法兰盘	DN700	个	6	Q235	GB4216.3-84Pn10	45						
17	特插短管	D1200	个	2	铸铁		46						
18	拍门	DN700	个	3	Q235		47						
19	钢制短管	Φ711×10-1.1M	个	3	Q235	两侧与法兰焊接	48						
20	软启动控制柜		套	1		一控三	49						
21	低压柜		组	1			50						
22	高压柜		组	1		另详	51						
23	不锈钢制格栅	2350×3400 Δ=20MM	个	2	Q235	与粉碎格栅机成套购置	52						
24							53						
25							54						
26							55						
27							56						
28							57						
29							58						

湖州市城市规划设计研究院 湖州甲版/城规编号 (081061) 工程设计等级证书: 建筑甲版/A133001963 市政乙版/A233001960 		审 定	审 核	项目负责	专业负责	校 对	设 计	制 图	备 注		工程名称	2012年湖州城区中间整治工程	工程编号	S2012-011-12
	实 名								版 次		项 目	龙溪港提升泵站工程	图 别	水施
	签 名								日 期		图 名	雨水泵站主要设备一览表	图 号	SS11
	日 期												日 期	2012. 5

出图负责人章

单位出图专用章