

暖通			
电气			
给排水			
道路			
结构(桥梁)			
建筑			
专业	姓名	姓名	日期
	实	实	
	名	名	
公 司 章 印			

给排水主材表

编号	名 称	规格	型号	单位	数量	材料	备注	编号	名 称	规格	型号	单位	数量	材料	备注
一	给排水道工程							二	雨水管道工程						
1	离心球墨铸铁给水管	DN300		米	396	球墨铸铁	P=1.0MPa	1	雨水口连接管（钢筋混凝土管）	d300		米	260	钢筋混凝土	I级
2	离心球墨铸铁给水管	DN200		米	56	球墨铸铁	P=1.0MPa	2	钢筋混凝土管	d400		米	18	钢筋混凝土	I级
3	离心球墨铸铁给水管	DN100		米	5	球墨铸铁	P=1.0MPa	3	钢筋混凝土管	d600		米	421	钢筋混凝土	I级
4	球墨铸铁中盘三通	DN300×200		个	4	球墨铸铁	P=1.0MPa	4	砖砌圆形雨水流槽检查井	φ1000		座	12	砖砌	ST1-10
5	球墨铸铁中盘三通	DN300×100		个	4	球墨铸铁	P=1.0MPa	5	砖砌圆形雨水流泥检查井	φ1000		座	3	砖砌	ST1-11
6	排泥三通	DN300×150		个	1	球墨铸铁	P=1.0MPa	6	砖砌平单单雨水口	680×380		座	30	砖砌	ST1-17
7	暗杆式闸阀	Z45T-10-DN300		个	2	球墨铸铁	P=1.0MPa								
8	暗杆式闸阀	Z45T-10-DN200		个	4	球墨铸铁	P=1.0MPa	三	污水管道工程						
9	暗杆式闸阀	Z45T-10-DN150		个	1	球墨铸铁	P=1.0MPa	1	HDPE缠绕管	De300		米	52	高密度聚乙烯	环刚度Sn12
10	暗杆式闸阀	Z45T-10-DN100		个	4	球墨铸铁	P=1.0MPa	2	HDPE缠绕管	De400		米	387	高密度聚乙烯	环刚度Sn12
11	铸铁弯头	DN300×22.5°		个	1	球墨铸铁	P=1.0MPa	3	砖砌圆形污水流槽检查井	φ1000		座	13	砖砌	ST1-10
12	室外地上式消火栓	SS100/65-1.0		套	3	球墨铸铁	07MS101-1-8支管深表								
13	可拆卸螺翼式水表	LXLC-DN100		只	3		P=1.0MPa								
14	砖砌圆形立式闸阀井	φ1400		座	2	砖砌	07MS101-2-14								
15	砖砌圆形立式闸阀井	φ1200		座	7	砖砌	07MS101-2-14								
16	砖砌圆形排泥阀门井	φ1200		座	1	砖砌	07MS101-2-58								
注：给水中的盲板、短管未作统计。本工程量表仅供参考。															

<div>出图负责人章</div> <div>单位出图专用章</div>															
<div>湖州城市规划设计研究院</div> <div>规划甲段/城规编第 (081051)</div> <div>工程设计等级证书： 建规甲段/A133001963 市政乙段/A233001960</div>															
审 定	审 核	项 目 负 责	专 业 负 责	校 对	设 计	制 图	备 注		工 程 名 称	太湖旅游度假区湖东街等五路工程		工 程 编 号	S2011-061-1		
实 名							版 次		项 目	湖东街给排水工程（滨湖大道~梅南街）		图 别	水 施		
签 名							日 期		图 名	给排水管道主要材料表		图 号	SS10		
日 期												日 期	2013. 03		