



说明:

- 1 两台电动机互为备用, 当主电动机故障时, 备用电动机要自动投入;
- 2 设有工作电源转换开关, 引入工频市电的突发故障需要投入运行的工作电源;
- 3 设有风洞故障声光报警功能, 以便及时提醒和指导值班人员;
- 4 设有故障报警清除功能, 以避免长时间报警声对周围环境的干扰。

鼓风机1用1备控制原理图

A/B 测试数据	
HW	001 1 FU
TSV	003 2 KAI
TFM	005 3 KAI
TSV	007 4 KAI
TSV	010 5 KAI
HW	N 51 N
# 成功测试回路	
ISAC	101 1 TPU
TSR	105 2 KAI
TSR	107 3 KAI
ISAC	111 4 KAI
HW	115 5 KAI
HW	117 6 KAI
# 成功测试回路	
ISAC	202 1 TPU
TSR	205 2 KAI
TSR	207 3 KAI
ISAC	211 4 KAI
HW	215 5 KAI
HW	217 6 KAI

				工程名称	富顺县中医院污水处理工程	阶段	
所 别		工程负责人	工程负责		风机房、消毒房滤池配筋图	图 号	
审 定	审定人					比 例	
核 对	审核人		专业负责人	专业负责		日 期	
校 对	校对人		制 图	制图人		本图纸版权归本馆所有，不得用于本工程以外范围	

[illegible]