


$$\begin{aligned} P_e &= 10.1 \text{ kW} \\ K_x &= 1 \\ \cos \phi &= 0.85 \\ I_s &= 18.05 \text{ A} \end{aligned}$$

AP-ZM(XXM)  
值班室配电箱  
数量:1台

[illegible]

说明:

- 1 电源线应是低压(40V)以下电压;
  - 2 该配电箱能处理水处理的所有的照明和插座电源;
  - 3 出线回路配电箱断路器额定电流均为50mA;
  - 4 该箱安装于机房内, 注意安装;
  - 5 除上图图例外, 本箱还留有5kW的容量, 未配置开关
  - 6 参考尺寸:  $400 \times 600 \times 100$  (W×H×D)
- 7 图中未标注之处以及某些制作要求应遵从相关规范执行;

					工程名称	富顺县中医院污水处理工程	阶 段	
所 别		工程负责人		工程负责	风机房、消毒房滤池配筋图	图 号		
		审 定	审定人			比 例		
审 核	审核人	专 业 负 责 人		专 业 负 责		日 期		
校 对	校对入	制 图		制图人		本图纸仅限在本院所存，不得用于本工程以外范围		