

主要设备、材料一览表

构筑物	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备    注
格栅渠	人工格栅	B×H=1000×1500mm,b=10mm	不锈钢	套	1	非标件
集水池	进水电磁流量计	DN50	成品	套	1	国内优质品牌
	提升泵( 附着拖装置 )	CP50.75-50,Q=7m3/h,H=11.5m,N=0.75kW	成品	套	2	外资品牌或中外合资品牌
	液位计	量程：7米	成品	套	1	国内优质品牌
	钢制法兰	DN50	成品	个	4	国内优质品牌
	钢制蝶阀	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	钢制止回阀	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	橡胶接头	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	碳钢管	DN50,三油两布防腐处理	成品	米	150	国内优质品牌
	90°焊接弯头	DN50	成品	个	10	国内优质品牌
	焊接三通	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
厌氧池	钢制法兰	DN100	成品	个	4	国内优质品牌
	钢制蝶阀	DN100	成品	个	2	国内优质品牌
	碳钢管	DN100,三油两布防腐处理	成品	米	100	国内优质品牌
	90°焊接弯头	DN100	成品	个	5	国内优质品牌
	焊接三通	DN100	成品	个	2	国内优质品牌
组合生化池	曝气系统	DN50,包含曝气管道、阀门及曝气盘等	ABS	套	2	国内优质品牌
	污泥泵( 附着拖装置 )	CP50.75-50,Q=7m3/h,H=11.5m,N=0.75kW	成品	套	2	外资品牌或中外合资品牌
	钢制法兰	DN50	成品	个	4	国内优质品牌
	钢制蝶阀	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	钢制止回阀	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	碳钢管	DN50,三油两布防腐处理	成品	米	100	国内优质品牌
	90°焊接弯头	DN50	成品	个	6	国内优质品牌

主要设备、材料一览表

构筑物	设备名称	型号规格	材质	单位	数量	备    注
组合生化池	焊接三通	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	钢制法兰	DN100	成品	个	2	国内优质品牌
	钢制蝶阀	DN100	成品	个	1	国内优质品牌
	碳钢管	DN100,三油两布防腐处理	成品	米	30	国内优质品牌
	90°焊接弯头	DN100	成品	个	5	国内优质品牌
	组合填料	Y1D-150	成品	m3	72	国内优质品牌
	斜管填料	DN50	成品	m3	6	国内优质品牌
	填料支架		钢制	项	1	非标件
设备间	鼓风机( 含消声器 隔声罩 , 电机 )	HC501S,流量1.36m3/min,升压0.4kgf/cm2,轴功率2.2kW	成品	台	2	外资品牌或中外合资品牌
	钢制法兰	DN50	成品	个	4	国内优质品牌
	钢制蝶阀	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	碳钢管	DN50,三油两布防腐处理	成品	米	60	国内优质品牌
	90°焊接弯头	DN50	成品	个	6	国内优质品牌
	焊接三通	DN50	成品	个	2	国内优质品牌
	紫外线消毒器	Q=10m3/h	成品	套	2	非标件
	配电控制系统	自动/手动控制	成品	套	1	电气元件采用进口优质品牌
其他	柴油发电机组	N=10kW	成品	套	1	国内优质品牌
	运输及保险			项	1	
	安装工程			项	1	
	菌种购买、驯化及调试			项	1	
	培训及服务			项	1	
				项	1	

单位名称：

工程名称  Name Of Project

西充县莲池镇生活污水处理站改造工程

建设单位  Construction Unit

备注  Note

1. 切勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。
2. 除标高标注单位为米，其他标注尺寸均为毫米。
3. 此图纸版权归我公司所有，未经我公司同意不得使用本图施工。
4. 图纸盖章签字后生效。

设计阶段  Stage Of The Design

施工图

图名  Name Of Drawing

主要设备、材料一览表

设计  
Designer

校对  
Checked

审核  
Approval

日期  
Date

比例  
Scale

页数  
Page

工艺-11

图号  
Drawing No.