



总装机容量：7.88kW
运行容量：5.68kW
总进线：YJV-5*4

设备名称	提升泵1#	提升泵2#	污泥泵1#	污泥泵2#	鼓风机1#	鼓风机2#	紫外线消毒器	照明	备用1#	备用2#
设备容量 (kW)	0.75	0.75	0.75	0.75	2.2	2.2	0.48	0.75	0.75	0.75
额定电流 (A)	1.5	1.5	1.5	1.5	4.4	4.4	0.96	1.5	1.5	1.5
电缆型号	YJV-0.6/1 4*1.5	YJV-0.6/1 4*1.5	YJV-0.6/1 4*1.5	YJV-0.6/1 4*1.5	YJV-0.6/1 4*2.5	YJV-0.6/1 4*2.5	YJV-0.6/1 4*1.5	BV 4*1.5		
电缆编号	01NC101	01NC102	01NC201	01NC202	01NC301	01NC302	01NC401	01NC501		
备注										

单位名称：

工程名称 Name Of Project

西充县莲池镇生活污水处理站改造工程

建设单位 Construction Unit

备注 Note

- 切勿以比例量度此图，一切应依图内数字所示为准。
- 除标高标注单位为米，其他标注尺寸均为毫米。
- 此图纸版权归我公司所有，未经我公司同意不得使用本图施工。
- 图纸盖章签字后生效。

设计阶段 Stage Of The Design

施工图

图名 Name Of Drawing

低压配电系统图

设计
Designer

校对
Checked

审核
Approval

日期
Date

比例
Scale

页数
Page

电气-03

图号

Drawing No.